



4					
3					
2					
1					
Rev.:		Beschreibung / descrizione:	Gezeichnet / design:	Geprüft / aprov.:	Det. / data:
Lagermedium / storage:		Max. Betriebsdruck / pressione max. di esercizio:	atmosphärisch		
Prüfdruck Innentank / prova di pressione:	2 bar	Prüfdruck Zwischenraum / prova di pressione:	0,6 bar		
Muffe ohne Toleranzangaben sind nach ISO 2768 - m		Muffe ohne Toleranzangaben sind nach ISO 2768 - m	quote senza tolleranze sono in conformità con ISO 2768 - m		
KAMMERER TANKBAU		39030 Kiens/Chienes (BZ) Pustertaler Str. 15 - Via Val Pusteria Tel. +39 0474 56 53 17 - Fax. +39 0474 56 50 61 E-mail: info@kammerer.it - www.kammerer.it			
Kunde/ cliente:	Bezeichnung/ denominazione:	Meßmaß/ scala:	Format/ formato:		
Emtec Tankanlagen GmbH	Doppelwandiger Lagerbehälter zu ca. 15.000 Liter	1:25 / 1:10 / 1:2	A 3		
Projekt/ progetto:		Datum/ data:	Gewicht/ peso:		
		19.12.2016	ca. 3.000 KG		
Blatt/ foglio: 1 von 4 1		Dateiname/ nome file: H:\Inventor Daten\	Vorlagen/		
Zuschreibung/ nr. disegno:	Freigabe zur Produktion/ conferma per produzione:	Stück/ pezzo:	Material/ materiale:		
		1	S235JR		
Datum:		Unterschrift/ firma:			
<small>Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma KAMMERER TANKBAU GmbH. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte dürfen nicht ohne Einverständnis geschehen. Questo disegno è proprietà della KAMMERER TANKBAU GmbH. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla KAMMERER TANKBAU GmbH.</small>					